




WYTYCZNE BUDOWLANE:

1. Drzwi wejściowe stalowe D1 wyposażać u dołu w otwory nawiewne o powierzchni czynnej $F=200\text{cm}^2$, otwory zabezpieczyć przed gryzoniami siatką, drzwi pomalować
 2. Okno OK1 wymienić na nowe okno z PVC współczynnik przenikania ciepła $U_{\text{min}}=1,4\text{ W/m}^2\text{K}$.
 3. W miejsce okna OK2 zamontować kratkę wywiewną o powierzchni czynnej $F=200\text{cm}^2$
 4. Wymienić istniejący wpust piwniczny na nowy.
 5. Wykonać nową wylewkę na podłodze z poziomowaniem w kierunku wpustu.
- Podłogę pomalować farbą żywiczną. Ściany i sufit wyrównać i pomalować.

Zbigniew Komar Usługi Projektowe ul.Poselska 13/19 Wałbrzych; NIP 886 128 62 61 tel. 606 127 976					
Inwestor S.M. Górnik w Nowej Rudzie	Temat Dokumentacja Techniczna Przebudowa węzła ciepłego w budynku OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO 13 NOWA RUDA-SŁUPIEC				Nr rysunku 9
	Imię, Nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data	Nr zlecenia	Podziałka 1: 50
Projektant	mgr inż. ZBIGNIEW KOMAR NBGP.V-7342/3/44/97 DOŚ/IS/1539/01		06.12.2024	Tytuł rysunku RZUT WĘZŁA CIEPŁNEGO WYTYCZNE BUDOWLANE	
Sprawdzający	mgr inż. TOMASZ KULIŃSKI NBGP.V-7342/3/90/98 DOŚ/IS/1421/01		06.12.2024		
Opracowanie	mgr inż. ANDRZEJ ŚWIERK		06.12.2024		